



“B-B”断面：
清流环三路（绥中路以西13米），本次拟于路北人行道距道路中心线7.8米处，直埋敷设10kV电力电缆两根，单根电缆长度约为13.8米，覆土深度0.8米。

“B-B”断面：
清流环三路（绥中路以西13米），本次拟于路北人行道距道路中心线7.8米处，直埋敷设2根电力电缆沟通管，单根长度15.3米，覆土深度0.8米。

正在施工 2020年5月
拟排10kV电力电缆 2根

- 转 H3. 81
- 玉 PVC H4. 47 100
- 1 PVC H4. 47 100
- 9 孔 光缆 H3. 71 500X200
- 2 孔 PVC H3. 41 1500X300
- W. H. 11
- V. H2. 22
- 压 200 钢 H3. 59 (2015/10)

图例：
- - - - - 新放10kV电缆
————— 新建沟通管

施工图出人
张颖蕾

工程施工图设计章
资质证书号:A231008510
有效期至2024年08月13日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

上海旭电设计有限公司		设计 施号		中国人民解放军上海江湾老干部住房建设管理局清流环三 路491号10kV定线工程	工程 施工图 设计阶段
		批准 袁彬	设计 CAD制图		
审核 汤村良	日期 2022年08月	比例 1:500	图号 S20210772S-SD01-03	施工路径图(2/2)	