



- H4.85 100
- 12孔 光缆 H4.03 400X300
- 铸铁 H4.07 (2002/07)
- 1 PVC H4.82 70
- 铸铁 H4.20 (2002/07)
- PVC H2.86
- 1孔 H5.38 50
- PVC H0.77
- PVC H2.73
- 1 PVC H4.94 100
- 床 300 钢 H3.77 (2015/04)
- 铸铁 H4.03 (2002/07)
- 21孔 PVC H3.77 1200X500
- 1 PVC H4.72 100
- 电视 2孔 光缆 H4.98 200X100

新放10kV“34江湾养老院甲”单回电缆(YJV-8.7/10-3×70):“睿达66弄20号开关站”10kV一段母线处新放单回路电缆(YJV-8.7/10-3×70)在小区内部已有管道向东敷设至绥中路西侧人行道,在绥中路西侧向南直埋敷设至清流环三路南侧路口,在清流环三路南侧向南沿新建过路管敷设至用户地块内配电间高压进线柜内。埋深0.8米。

“A-A”断面:  
绥中路(殷行路以南30米-清流环三路),本次拟于路西人行道距侧石1.7米处,直埋敷设10kV电力电缆两根,单根电缆长度约为197.8米,覆土深度0.8米。

**工程施工图设计出图  
专用章**

资质证书号:A 231008510  
有效期至2024年08月13日止  
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图  
负责人  
**张颖蕾**

图例: - - - - -  
**新放10kV电缆**

<b>上海津旭电力设计有限公司</b>			
批准	董明成	设计	施浩
审核	宝静	CAD制图	
		比例	1:500
校核	汤柱良	日期	2022年08月

中国人民解放军上海江湾老干部住房建设管理局清 流环三路491号10kV定额工程(电力电缆)		工程 施工图	设计 阶段
<b>线路走向图(1/2)</b>		图号	S20210772S-SD01-02