



此段电缆路径不在本次报建范围内。

A-A断面：
控江路（本溪路-打虎山路）新建直埋电缆保护管3根，单根长度359.6米；覆土深度0.8米；管线位于北侧人行道下，管中距北侧道路红线0.8米。

1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

新敷3根电力沟通管（Φ150），长13.1米。

新敷6孔电力沟通管（Φ150），长12.4米。

- 图例：
- 新放10kV电缆（3根）
 - 新放10kV电缆三根（不在本次报建范围内）
 - 新建电力沟通管（6孔）
 - 新建电力沟通管（3根）

工程施工图设计出图
专用章

资质证书号：A231007382
有效期至2025年05月19日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图
负责人
曹 斌

国网上海电力设计有限公司			
批 准	黄 亮	设 计	符斌
审 核		绘 图	
校 核		比 例	1:1000
		日 期	2024.11.28

上海市区杨浦瑞骅置业打虎山路10弄云曜璟庭10kV住宅红线外接入工程		工程	施工图	设计阶段
线路走向图（二）				
图 号	S20241001S-CBD01-05			

如未盖本公司出图专用章,则此图内容无效;本文件的知识产权为国网上海电力设计有限公司所有,任何单位或个人未经许可不得复制和使用,违者将被追究法律责任。